

露店開設時の事故防止チェックリスト

年 月 日・点検者： 店舗名：			
番号	火災予防・火気管理項目安心・安全のため、皆様のご協力をお願いします。	確認結果	
1	使用する各器具を点検し不具合はありませんか。	はい	いいえ
2	周囲に可燃物がなく、火災予防上安全な場所で取扱いしていますか。	はい	いいえ
3	消火器は準備しましたか。また、取扱い方法を熟知していますか。	はい	いいえ
4	発電機を置く場所は、取扱い・管理上安全な場所ですか。また、周囲に危険な物品がなく悪戯等されない場所ですか。	はい	いいえ
5	発電機を使用する前に、燃料の確認（補給・油種）をしましたか。	はい	いいえ
6	発電機の手配方法を熟知していますか。	はい	いいえ
7	発電機への燃料補給は非常に危険です。補給する際には周りの安全を確認し、必ずエンジンを止めてから補給してください。	はい	いいえ
8	ガソリン等の携行缶の手配方法を熟知していますか。また、保管場所の周囲に危険な物品がなく悪戯されない場所ですか。	はい	いいえ
9	ガスのゴムホースは劣化していませんか。	はい	いいえ
10	ガスバンドを使用していますか。	はい	いいえ
11	ガスボンベに転倒防止措置が施されていますか。	はい	いいえ
12	ガスボンベは通気の良い場所に設置されていますか。	はい	いいえ
多数の人が集まる催しで事故等が発生しますと大きな被害となる恐れがあります。 各項目で「いいえ」がありましたら、下記の内容に従い対応をお願いします。			
①事故の危険性が高いので不具合のあるものは交換してください。 ②火災が延焼拡大するおそれがありますので、可燃物の除去又は移動をお願いします。 ③火災予防条例で『対象火気器具等』には消火器の設置義務があります。準備した上で露店を開設してください。 ④使用中安全に管理できる場所においてください。また、危険な物品がある場合は除去又は移動をお願いします。 ⑤使用前に使用時間を考慮した燃料補給をお願いします。 ⑥発電機に記載の手配方法を確認の上、使用してください。 ⑦過去の花火大会で発電機に燃料を補給し事故が発生しました。参加者の安心・安全のためご協力をお願いします。 ⑧過去の花火大会で発電機に燃料を補給し事故が発生しました。使用中安全に管理できる場所を選んでください。 ⑨ゴムホースの交換をお願いします。 ⑩ガス漏れ防止のため必ず使用してください。 ⑪事故防止のため必ず転倒防止をしてください。 ⑫通気の良い場所に移動してください。			